

**Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung**

**Fassung November 1997**

ZEILE	GRUPPE	Asbestprodukte - Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung	
		Anlage 1 zu B.....	Bewertungs- zahl
		Gebäude:.....X .....	Bewertungen *
		Raum:.....X .....	
		Produkt:.....X.....	
	<b>I</b>	<b>Art der Asbestverwendung</b>	
1		Spritzasbest .....	20
2		Asbesthaltiger Putz.....	10
3		Leichte asbesthaltige Platten .....	5, 10, oder 15
4		Sonstige asbesthaltige Produkte.....	5, 10, 15 oder 20
	<b>II</b>	<b>Asbestart</b>	
5		Amphibolasbest .....	2
6		Sonstige Asbeste.....	0
	<b>III</b>	<b>Struktur der Oberfläche des Asbestprodukts</b>	
7		Aufgelockerte Faserstruktur.....	10
8		Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung.....	4
9		Beschichtete, dichte Oberfläche .....	0
	<b>IV</b>	<b>Oberflächenzustand des Asbestprodukts</b>	
10		Starke Beschädigung.....	6
11		Leichte Beschädigung .....	3
12		Keine Beschädigung.....	0
	<b>V</b>	<b>Beeinträchtigung des Asbestprodukts von außen</b>	
13		Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt	10
14		Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten ausgeführt .....	10
15		Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt .....	10
16		Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt .....	10
17		Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt.....	10
18		Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen .....	10
19		Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden.....	7
20		Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten .....	3
21		Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt .....	0
	<b>VI</b>	<b>Raumnutzung</b>	
22		Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum .....	25
23		Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum .....	20
24		Zeitweise benutzter Raum .....	15
25		Nur selten benutzter Raum.....	8
	<b>VII</b>	<b>Lage des Produkts</b>	
26		Unmittelbar im Raum .....	25
27		Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum .....	25
28		Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung.....	25
29		Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle .....	0
30		Summe der Bewertungspunkte.....	
31		<b>Sanierung:</b> unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)	≥ 80
32		mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)	70-79
33		langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III)	< 70

\*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - die höchste --Bewertungszahl berücksichtigt werden